


Заместителю начальника ТО НД
Октябрьского района г.Тамбова
УНД Главного управления МЧС России по
Тамбовской области
капитану внутренней службы И.Н.Алферовой

На Ваше предписание от 23.04.2014. г. № 52/1/52 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности МБДОУ детский сад комбинированного вида № 67 «Улыбка» сообщает о проведении следующих мероприятий проведенных на 23.12.2014г.

1. Заделаны отверстия и зазоры в электрощитовой и подвальном помещении строительным раствором, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости.
2. Обеспечили предел огнестойкости дверей венткамеры и гладильного помещения, используя негорючий материал (поранит, металл)
3. Демонтировали сгораемый материал со стен путей эвакуации лестничных маршей с 1-2 этажа левого крыла.
4. Дальнейшие мероприятия по устранению нарушений будут проведены по мере поступления финансовых средств.

Заведующий



Н.В.Агабабян