

1	Заделать отверстия и зазоры строительным раствором или другим не горючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвальном помещении и в эл.щитовой	п.22 - ППР в РФ (постановление правительства РФ от 25.04.2012г.)	26.12.2014г.
2	Повысить предел огнестойкости двери венткамеры и гладильного помещения до степени огнестойкости не ниже EI 30* (не менее 0.6 часа)	(СНиП 2.08.02-89 п.1.82; СНиП 21-01-97 п.5.14) Ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»	26.12.2014г.
3	Демонтировать сгораемый материал(обои) со стен пути эвакуации лестничных маршей с 1-2 эт. (правого и левого крыла)	Ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; СНиП 21-01-97 п.6.25	26.12.2014г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зам. начальника ТО НД Октябрьского района г. Тамбова УНД ГУ
МЧС России по Тамбовской области Алфёрова И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 23 ” 04 20 14 г.


(подпись)
М.И.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
“ 23 ” 04 20 14 г.

Заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида
№ 67 «Улыбка» Агабабян Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)