

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Тамбову управление надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тамбовской области
г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1 «З», тел. 51-00-44, gpn_tmb_okt@mail.ru

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

« 12 » августа 20 21 г. № 96/1/1

Должностным лицом (должностными лицами): Инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенантом внутренней службы Долиным Дмитрием Владимировичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта:

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании: решения заместителя начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области майора внутренней службы Муравьева Сергея Николаевича от 06.08.2021 № 96; учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных): 68210061000200442416

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Тамбовская область, г. Тамбов ул. Студенческая Набережная, д. 35

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено

плановая

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67 «Улыбка», Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенческая Набережная, д. 35, ИНН 6832010227 ; ОГРН 1036888180900; значительный риск.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, 10001495160

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	на объекте защиты (эвакуационный выход) не допускать загромождение путей эвакуации, препятствующие безопасной эвакуации	п. 27 «б» Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее ППР	15.01.2022	
2	светильники эвакуационного (аварийного) освещения обеспечить специальным обозначением, с целью отличия их от светильников рабочего освещения	п. 37 ППР	15.01.2022	
3	на объекте защиты не допускать хранение горючих материалов под лестничным маршем	п. 16 «к» ППР	15.01.2022	
4	на объекте защиты (главный вход) замки на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР	15.01.2022	
5	в помещении административно-хозяйственного блока не допускать пользование электрическими чайниками не имеющими устройств тепловой защиты	п. 35 «г» ППР	15.01.2022	
6.	на объекте защиты в помещении (Раздаточная) не допускать размещение горючих материалов ближе 1 метра от электрощитов	п. 35 «е» ППР	15.01.2022	

7	пожарные шкафы (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4) обеспечить из негорючих материалов	ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»)	15.01.2022	
8	объект защиты (с массовым пребыванием людей) обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 ППР	15.01.2022	
9	на объекте защиты замки на дверях эвакуационных выходов из групп № 7, 8, 11, 12 обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР	15.01.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



(подпись)

Долин Дмитрий Владимирович
(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:



(подпись)

Агабабян Наталия Васильевна
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)