



Заместителю начальника
территориального отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы
главного управления МЧС России
по Тамбовской области
лейтенанту внутренней службы Д.В.Долину

На ваше предписание от 12.08.2021 года №96/1/1 об устранении выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности МБДОУ «Детский сад №67 «Улыбка» сообщает о проведении следующих мероприятий, проведенных на 15.01.2022

1. Обеспечено недопущение загромождения путей эвакуации, препятствующие безопасной эвакуации на объекте защиты (эвакуационный выход).
2. Обеспечены специальным обозначением светильники эвакуационного (аварийного) освещения с целью отличия их от светильников рабочего освещения.
3. Устранено хранение горючих материалов под лестничным маршем на объекте защиты.
4. Обеспечена возможность свободного открывания изнутри эвакуационных выходов (главный вход) без ключа.
5. Устранено использование электрического чайника, не имеющего устройства тепловой защиты, в помещении административно-хозяйственного блока.
6. Устранено размещение горючих материалов ближе 1 метра от электрощита в раздаточной.
7. Пожарные шкафы ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 обеспечены из негорючих материалов.
8. Обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара каждого дежурного в местах массового пребывания людей.
9. Обеспечена возможность свободного открывания дверей без ключа эвакуационного выхода из групп №7, 8, 11, 12.

Заведующий

Н.В.Агабабян